



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Vienotais reģ. Nr. 40003857687
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija
Tālr. (+371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Valmierā
20.03.2018. Nr. 30AT40-07/50
Uz 07.03.2018. Nr. -

Sandrai Ratniecei
"Liepkalni", Inčukalna pagastā,
Inčukalna novadā, LV-2141

Par tehniskajiem noteikumiem ceļa izbūvei ("Liepkalni", Inčukalna novads)

Izstrādājot "smilts atradnes pievadceļa būvprojekta izstrādi "Liepkalnos", Inčukalna novadā" ievērot sekojošus nosacījumus:

1. Ievērot Aizsargjoslu likuma, MK noteikumu Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums", LEK 002, LEK 014, LEK 015 un LEK 049 prasības attiecībā uz AS „Sadales tīkls” īpašumā esošajām 20kV un 0,4kV elektroiekārtām.

2. Vietās, kur pēc projekta esošās 20kV un 0,4kV kabeļlīnijas šķērso citas rekonstruējamās vai jaunizbūvējamās komunikācijas, paredzēt to ievilkšanu aizsargcaurulēs (iečaulošanu). Zem brauktuvēm nodrošināt minimālo kabeļu guldīšanas dziļumu - 1m.

3. Informāciju par AS „Sadales tīkls” īpašumā esošajiem 20kV un 0,4kV tīkliem iespējams iegūt pie Pierīgas tehniskās daļas Siguldas nodaļas, meistara **Augļu ielā 2, Siguldā, (tel. Nr.67727835).**

4. Ja izstrādājot projektu nav iespējams ievērot punkta Nr.1 prasības vai ir iespējama 20kV vai 0,4kV tīklu mehāniska aizskaršana, tad jāparedz to pārcelšana vai rekonstrukcija.

5. Lai saņemtu Tehniskos noteikumus konkrētas AS "Sadales tīkls" elektroietaisies pārcelšanai, lūdzam iesniegt iesniegumu par elektroapgādes objekta pārvietošanu. Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu tiks izstrādāti atsevišķi Tehniskie noteikumi konkrētas elektroietaisies pārcelšanai vai rekonstrukcijai.

6. Ja nepieciešams jauns elektroenerģijas pieslēgums, vai slodzes izmaiņas projektējamajam objektam, Jums jāiesniedz pieteikums Lietotāja elektrotīkla pieslēgumam vai slodzes izmaiņām.

7. Lai pārbaudītu projekta atbilstību tehniskajām prasībām, dokumentāciju iesniegt izskatīšanai AS "Sadales tīkls" Tīklu pārvaldības funkcijā, Pierīgas tehniskās daļas projektu skaņošanas nodaļā, Rīgas ielā 14, Līčos, Stopiņu novadā

8. Tehniskie noteikumi ir derīgi vienu gadu no to apstiprināšanas dienas.

Ziemeļu daļas vadītājs

Guntars Mellītis 67727827

Ivo Leoke

Krimuldas nov., Krimuldas pag.

19.10.2016. Nr. 41-1-2/3105

Uz _____ Nr. _____

SIA „Vides Konsultāciju Birojs”

vecākajam ģeologam

Oskaram Stiebrīnam

Ezermalas iela 28,

Rīga, LV-1014

Par urbuma faktisko statusu un darbībām tā aizsargjoslas teritorijā

Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” (turpmāk – Latvijas Gāze) ekspluatācijas iecirknī „Inčukalna pazemes gāzes krātuve” 11.10.2016. saņemta Jūsu vēstule ar lūgumu sniegt skaidrojumu par urbuma Nr.21 faktisko stāvokli, kā arī par reālajiem aprobežojumiem urbuma ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās plānotās darbības (smilts ieguves) realizācijas gadījumā.

Atbildot uz Jūsu iesniegumu, informējam, ka Latvijas Gāzei piederošajam dabasgāzes krātuves urbumam Nr.21 (turpmāk – Urbums) šobrīd statuss ir noteikts - „iekonservēts”. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu Urbumam ir noteiktas gan ekspluatācijas aizsargjoslas (50 metri attālumā no urbuma), gan drošības aizsargjoslas (100 metru attālumā no urbuma). Norādām, ka Urbumam noteiktās ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas daļēji pārklāj zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0194 (turpmāk – Īpašums). Tādējādi, plānojot Īpašuma izmantošanu, ir jāievēro Aizsargjoslu likuma 56.pantā un 58.² pantā noteiktie lietošanas tiesību aprobežojumi Urbumam noteikto aizsargjoslu teritorijās.

Ievērojot Aizsargjoslu likumu, plānotās darbības (smilts ieguve) Īpašumā ārpus Urbuma ekspluatācijas aizsargjoslas (50 m) teritorijas nav ierobežojamas, taču projekts par smilts ieguves raktuves izveidošanu Īpašumā ir jāsaskaņo ar akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” ekspluatācijas iecirknī „Inčukalna pazemes gāzes krātuve”. Par projekta saskaņošanu lūdzam sazināties ar Latvijas Gāzes ekspluatācijas iecirkņa „Inčukalna pazemes gāzes krātuve” Ražošanas vadības dienesta vadītāju Nikolaju Gutaroviču, pa tālruni 67048011.

Ar cieņu,

Komerccpilnvarnieks
Vadītājs



I.Ščerbickis

Nikolajs Gutarovičs, 67048011
Nikolajs.Gutarovics@lg.lv
Inta Karvonena, 67048021
Inta.Karvonena@lg.lv
Vidaga Paulauska, 67369186
Vidaga.Palauska@lg.lv